

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение нашего изделия и надеемся, что его качество подтвердит правильность вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современное изделие, спроектированное и изготовленное в соответствии с международными нормами.

## Сведения о продукции

Распашные противопожарные ворота DoorHan, номер заказа \_\_\_\_\_

## Технические характеристики

№	Характеристика	Единица измерения	Значение
1	Предел огнестойкости	мин	не менее 60
2	Приведенное сопротивление теплопередаче	м <sup>2</sup> ·С/Вт	не менее 0,4–0,8
3	Звукоизоляция	дБ	до 20
4	Усилие ручного открывания и закрывания	Н	не более 150
5	Вес ворот в сборе, при минимальных размерах	кг	230
6	Вес ворот в сборе, при максимальных размерах	кг	860
7	Угол открывания створок	°	170 (без привода)
8	Угол открывания створок	°	90–120 (с приводом SWING)
9	Угол открывания створок	°	90 (с приводом ARM)

**В случае несоблюдения правил эксплуатации, а также регламента работ по сервисному обслуживанию, гарантия на ворота не распространяется. Ворота не предназначены для интенсивной эксплуатации. Рекомендуется их использование при проверке пожарной сигнализации, сервисном обслуживании и по прямому назначению.**

## Комплект поставки\*

После получения изделия необходимо его распаковать и осмотреть. Убедитесь, что оно не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

№	Наименование	Количество
1		
2		
3		

\*Заполняется продавцом

## Свидетельство о приемке

Распашные противопожарные ворота DoorHan, заводской номер \_\_\_\_\_, соответствуют требованиям конструкторской и нормативной документации. Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.

Дата производства изделия « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. М. П.

Изделие произведено в соответствии с ТУ 5284-001-18897806-2016, соответствует требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 № сертификата ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00228.

## Свидетельство о монтаже

Распашные противопожарные ворота DoorHan, заводской номер \_\_\_\_\_, смонтированы в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признаны годными к эксплуатации.

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата монтажа « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

№	Дата	Выполненная работа	Примечание	Организация / подпись отв. лица

